

ОНД Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махневского МО Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Алапаевск, ул. Ленина, 6 т.(34346)2-19-71 ф.(34346)2-14-00 E-mail: ogpn_alap@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махнёвского МО
(наименование органа государственного надзора)

г. Алапаевск, ул. Ленина, 6., тел. (34346)2-15-53, E-mail: ogpn_alap@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении плановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «25» февраля 2014 г. № 13.

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя: адрес место(а) фактического осуществления им деятельности: 624611, г. Алапаевск п. Асбестовский ул. Гоголя, 20.

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Фомин Евгений Сергеевич, начальник ОНД Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махневского МО; Сироткин Алексей Викторович, заместитель начальника ОНД Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махневского МО.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: эксперты не привлекаются.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения плановых проверок на 2014 год. задачами настоящей проверки являются оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям пожарной безопасности.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;

- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 17 рабочих дней.

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «06» марта 2014 г.

Проверку окончить не позднее «31» марта 2014 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документации Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей".

- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей".

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: : «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. N 375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией

Начальник ОНД Алапаевского МО, МО г. Алапаевск

Махневского МО Фомин Е.С.

(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Начальник отделения надзорной деятельности ОНД Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махневского МО Кузьминых Александр Алексеевич., т. (34346)2-15-53.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица,

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено:

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил


(подпись)

25.02.14 17⁵⁷ Араншамово Т.У.
(дата, должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (495)449-99-99
Уральского регионального центра МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махневского МО
(наименование территориального органа МЧС России)
624600, г. Алапаевск, ул. Ленина, 6, тел. 8-(34346)-2-15-53, 2-19-71,
электронный адрес: ogrn_alar@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
ГУ МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности Свердловской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)
620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115, тел. 8-(343)-228-53-71,
(указывается адрес места нахождения органа государственного контроля, номер телефона)

г. Алапаевск.
(место составления акта)
14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

«31» марта 2014 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 13.

По адресу/адресам: 624611, г. Алапаевск п. Асбестовский ул. Гоголя, 20
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махневского МО ГУ
МЧС России по Свердловской области Фомина Евгения Сергеевича № 13 от 25.02.2014 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 14 часов.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махневского МО.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению
развития детей» Араптанова Галина Николаевна 18.03.25.02.1953
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Фомин Евгений Сергеевич - начальник ОНД Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махневского МО ГУ МЧС
России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению
развития детей» Араптанова Галина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Для отделки путей эвакуации применены материалы со более высокой пожарной опасностью, чем требуется (Г4, В4, Д4, Т4), Федеральный закон от 27.12.2002 №184 ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4; СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 6.25*

Отсутствует аварийное освещение в зданиях, Федеральный закон от 27.12.2002 №184ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, СНиП 23-05-95*, п. 7.74.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

приложение

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Андреева Татьяна Николаевна - завершающая
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

31 марта 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махневского МО
(наименование территориального органа МЧС России)

624600, г. Алапаевск, ул. Ленина, 6, тел. 8-(34346)-2-15-53, 2-19-71,

электронный адрес: ogpn_alap@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ГУ МЧС России по Свердловской области

Управление надзорной деятельности Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115, тел. 8-(343)-228-53-71.

(указывается адрес места нахождения органа государственного контроля, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 13/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 12
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению
развития детей»

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению
развития детей» Араптановой Галине Николаевне,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махнёвского МО УНД
ГУ МЧС России по Свердловской области Фомина Е.С. № 13 от 25.02.2014 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период «12» марта 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч.

«24» марта 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

«25» марта 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

«31» марта 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня; 14 часов.

(рабочих дней/часов)

проведена проверка.

Начальник ОНД Алапаевского МО, МО г. Алапаевск, Махневского МО капитан внутренней службы
Фомин Евгений Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению
развития детей» по адресу: Свердловская область г. Алапаевск, п. Асбестовский ул. Гоголя, 20

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей» Араптановой Галиной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	Для отделки путей эвакуации применены материалы со более высокой пожарной опасностью (Г4, В4, Д4, Т4), чем требуется.	СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	01.09.14	
2	Отсутствует аварийное освещение в зданиях,	Федеральный закон от 27.12.2002 №184ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, СНиП 23-05-95*, п. 7.74: Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.	01.09.14	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник ОНД Алапаевского МО,

МО г. Алапаевск, Махневского МО Фомин Е. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"31" марта 2014 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"31" марта 2014 г.




(должность, фамилия, инициалы)